

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 18/ \_\_\_\_\_**

г.Ерейментау  
Место составления

05.04.2024 г.  
Время 9:44

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 18 от 01.04.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**  
ДОСКЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ - Начальник ОЧС Ерейментауского района  
ГЛУШАНЬ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района  
НУРЛАНОВ ЕРЛАН КАБДУЛМАЖИТОВИЧ - Старший инженер  
ЖАКУДЕН АЯТ ЕРБОЛСЫНҰЛЫ - Старший инженер

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Бозтал отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

"Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Бозтал отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Ерейментауский район, Бозтал, Тауелсиздик (УЛИЦА), 13Б.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 02.04.2024 - 05.04.2024**

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

"Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Бозтал отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	У директора школы отсутствует обучение по программе пожарно-технического минимума, с работниками не проводится противопожарный инструктаж, обучение по вопросам пожарной безопасности. Основание: п.8 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 4;	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Отсутствует журнал тренировок. Основание: п.14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.11;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На 3 этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Основание: п. 62 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 29.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Отсутствует устройства для сомозакрывания эвакуационных дверей. Основание: п.91 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, Проверочный лист п.36 ;	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного перекрытия. Основание: п. 21 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п.38;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В кабинете труда на путях эвакуации произведены объемно планировочные решения в результате которых уменьшается безопасность эвакуация людей. Основание: п.24 пп. 5 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55, Проверочный лист п.45;	П. 45 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	На путях эвакуации объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» эксплуатируются в неисправном состоянии. Основание:п. 35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 62;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	На путях эвакуации в коридоре, допускается применение для отделки полов горючего материала (линолеум). Основание: п.36 п.п. 3ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 66;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	На 1,2,3 этажах лестничного марша электрические светильники эксплуатируются без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией изготовителя. Основание: п.86 п.п 1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.74;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Не проведено испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п 87 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 81;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	В помещении столовой и библиотеке, допускается эксплуатации электрических проводов методом ручной скрутки.	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

Основание: п.80 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 83;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
--	--

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

директор: Сергажинов Г.П. *С.И.* 05.04.2024

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «\_\_» листах

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.